

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Глава Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа  
Самара  
\_\_\_\_\_ В.В. Тюнин

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по приемке работ на соответствие условиям контракта

Место выполнения работ	Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара
Дата составления заключения	«26» сентября 2018 г.
Муниципальный контракт	от «26» марта 2018г. № 01423000048518000289-0768978-01
Предмет контракта	Выполнение работ по устройству наружного освещения дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Исполнитель	ООО «ПромТехСервис»
Заказчик	Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

#### **Комиссия по приёмке работ в составе:**

Председатель	Анцева О.В. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству;
Членов комиссии:	Кирьякова Л.Г. Главный специалист сектора контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, обращения граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;  Терешин А.С. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;  Денисенко Е.Л. Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;  Генкель Н.В. заместитель главного бухгалтера бухгалтерии МКУ «Центр обеспечения»

В период с «24» августа 2018 по «27» сентября 2018г провела приемку выполненных Подрядчиком работ по ремонту наружного освещения дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:

1. ул. М.Тореза, 44;
2. ул. Никитинская, 56

Предоставленные Подрядчиком отчетные документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму 225 264,19 руб в 2-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 225 264,19 руб в 2-х экземплярах, счет/счет-фактура на сумму 225 264,19 руб, копия журнала производства работ, акты скрытых работ, отчет по выполнению работ по форме согласно Приложению № 3 Контракта, сертификаты соответствия на используемые материалы содержат сведения о фактически выполненных работах по муниципальному контракту от 26.03.2018г. № 0142300048518000289-0768978-01

Заключение комиссии:

По результатам анализа представленных Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ, принимая во внимание Заключение по строительному контролю ООО «МОНОЛИТ» от 26.09.2018г., протоколов согласования выполненных работ, представителями общественных советов микрорайонов и управляющих микрорайонов в количестве 21 шт. комиссия пришла к выводу:

Предъявленные к приемке результаты работ соответствуют условиям муниципального контракта. Представленные Подрядчиком отчетные документы подлежат подписанию.


Исполнителем, в нарушение п. 7.1. Контракта, нарушены сроки выполнения работ.

Подписи:

Председатель

Члены Комиссии

:



Анцева О.В.

Кирьякова Л.Г.

Терешин А.С.

Денисенко Е.Л.

Генкель Н. В.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля (Общественного совета (координационного совета)  
микрорайона 1/ 33 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« \_\_\_ » \_\_\_ 2017 \_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/33 (координационного совета)

1. Ливинская Л.П.
2. Майдушина Н.В.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Кубовакова И.И.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Адрес: ул. Мериса Таргза, д. 44  
Выполнение работ по устройству  
дверного освещения.

Выводы:

Работы выполняются в срок, в полном объеме

Замечания, предложения:

Уполномоченные члены ОСМ 1/ 33

<u>Ливинская Л.П.</u>	<u>Ливинская Л.П.</u>
<u>Майдушина Н.В.</u>	<u>Майдушина Н.В.</u>

Управляющий микрорайоном 1/ 33,

Кубовакова И.И.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/06 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« \_\_\_ » \_\_\_ 2017 \_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/06 (координационного совета)

1. Чебацкая Наталья Григорьевна
2. Дерши Татьяна Михайловна
3. Покмелева Светлана Павловна
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Трудорова Елена Александровна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по укреплению дверного освещения по адресу Никитинская д. 56

Выводы:

Замечания, предложения:

Замечаний нет

Уполномоченные члены ОСМ 1/06

Чебацкая Н.Г.	_____
Дерши Т.М.	_____
Покмелева С.П.	_____

Управляющий микрорайоном 1/06

Трудорова Е.А. \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа

Самара

В.В. Тюнин

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по приемке работ на соответствие условиям контракта

Место выполнения работ Железнодорожный внутригородской район  
городского округа Самара

Дата составления заключения «21» сентября 2018 г.

Муниципальный контракт от «30» мая 2018г.  
№ 0842200002118000090\_323032

Предмет контракта Выполнение работ по ремонту  
внутриквартальных проездов Железнодорожного  
внутригородского района городского округа  
Самара

Исполнитель ООО «НПФ «XXI век»

Заказчик Администрация Железнодорожного внутригородского  
района городского округа Самара

#### Комиссия по приёмке работ в составе:

Председатель Анцева О.В.  
начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и  
благоустройству;

Членов комиссии: Кирьякова Л.Г.  
Главный специалист сектора контроля эксплуатации  
жилищного фонда, элементов благоустройства,  
инженерных сооружений, энергоснабжения, обращения  
граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и  
благоустройству;

Терещин А.С.  
консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и  
благоустройству;

Загиров И.З.  
Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному  
хозяйству и благоустройству;

Герасимова М.В.  
главный бухгалтер бухгалтерии МКУ «Центр обеспечения»

В период с «03» августа 2018 по «21» сентября 2018г провела приемку  
выполненных Подрядчиком работ по ремонту внутриквартальных проездов дворовых

территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:

1. ул. Тушинская,41;
2. ул. Красноармейская,149;
3. ул. Аэродромная,11,13а;
4. ул. М.Тореза,44;
5. ул.Партизанская,78Б;
6. ул. Урицкого,29.

Для подтверждения качества выполненных работ и соответствия их условиям муниципального контракта, на основании договора от 30.05.2018г. № 0842200002118000090\_323032 с Государственным казенным предприятием Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области», в период с 06.08.2018г по 09.08.2018г. проводились лабораторные исследования и испытания проб асфальтобетонного покрытия по вышеуказанным адресам. Результат испытаний по всем представленным к приемке адресам положительный.

В рамках заключенного муниципального контракта от 29.06.2018г. № 0142300048518001157-0768978-01 с ООО «Стройконтроль» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в период с 10.08.2018г. по 03.09.2018г. проводилась внешняя экспертиза. 03.09.2018г. от ООО «Стройконтроль» получено заключение с указанием недостатков выполненных работ, которые выразились в следующем:

1. ул. Тушинская,41 (асфальт, используемый для заделки места отбора проб, выкрашивается. Скол и трещина на бортовом камне);
2. ул. Аэродромная,11,13а ( Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 2-го подъезда, ввиду отсутствия продольного уклона у МКД 11 по ул. Аэродромной. Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 1-го и 4-го подъездов, ввиду отсутствия продольного уклона. Наличие не заделанных щелей и смещение бортового камня по вертикали, наличие большого количества сколов на бортовом камне.);
3. ул. М.Тореза,44 (Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 1-го и 5-го подъездов, ввиду отсутствия продольного уклона. Наличие не заделанных щелей и смещение бортового камня по вертикали, наличие сколов и поперечных трещин на бортовом камне. Не выполнено понижение бортовых камней в местах сопряжения тротуара и внутриквартального проезда);
4. ул.Партизанская,78Б (образование трещины на вновь уложенном асфальтобетонном покрытии, щель между бортовыми камнями. Трещина в бетонном основании под бортовым камнем. Не заделаны места отбора проб в асфальтобетонном покрытии);
5. ул. Урицкого,29 (повреждения бортовых камней, выраженные в наличии сколов. После установке бортовых камней, не выполнено восстановление покрытия детской площадки из резиновой плитки);

Стороны пришли к соглашению об устранении недостатков в срок до 17.09.2018г.

17.09.2018г. комиссией, с привлечением инспектора ООО «Стройконтроль» установлено устранение замечаний по всем адресам, за исключением адреса: ул. Аэродромная, 11,13а (Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 2-го подъезда, ввиду отсутствия продольного уклона у МКД 13а по ул. Аэродромной).

При повторном выходе 21.09.2019г. на адрес: ул. Аэродромная,11,13а комиссией установлено, что недостаток подрядчиком устранен.

Предоставленные Подрядчиком отчетные документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) сумму 7 084 265,87 руб в 2-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) сумму 7 084 265,87 руб в 2-х экземплярах, счет/счет-фактура сумму 7 084 265,87 руб, копия журнала производства работ, акты скрытых работ, отчет по выполнению работ по форме согласно Приложению № 3 Контракта, сертификаты соответствия на используемые материалы) содержат сведения о фактически выполненных работах по муниципальному контракту от 30.05.2018г. № 0842200002118000090\_323032, в соответствии с графиком выполнения работ.

Заключение комиссии:

По результатам анализа представленных Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ, принимая во внимание Заключение по строительному контролю ООО «Стройконтроль» от 21.09.2018г., протоколов согласования выполненных работ, представителями общественных советов микрорайонов и управляющих микрорайонов в количестве 6 шт. комиссия пришла к выводу:


Предъявленные к приемке результаты работ соответствуют условиям муниципального контракта. Представленные Подрядчиком отчетные документы подлежат подписанию.

Подписи:


Председатель

Члены Комиссии

:



Анцева О.В.



Кирьякова Л.Г. *владелец*



Терешин А.С.



Загиров И.З.



Герасимова М.В.

## ПРОТОКОЛ

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)  
микрорайона 1/39 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/39 (координационного совета)

1. Бабаева И.В.
2. Панин Д.В.
3. Беленко Н.С.

Управляющий микрорайоном: Плетнева С.В.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту тротуара по адресу: Тушинская 41

Выводы:

Работы выполнены в полном объеме.

Замечания, предложения:

Замечаний нет.

Уполномоченные члены ОСМ 1/39

 /Бабаева И.В./  
 /Панин Д.В./  
 /Беленко Н.С./

Управляющий микрорайоном 1/39

 /Плетнева С.В.



ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)  
микрорайона 1/23 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
г. Самара

«17.09.»2018 15.00 часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/23 (координационного совета)

1. Оськина Ю.Б.
2. Баландин И.П.
3. Борисова Л.Н.
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Баландина Г.А.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту тротуара.

Выводы:

Работы выполнены .

Уполномоченные члены ОСМ 1/23

Оськина Ю.Б./ \_\_\_\_\_  
Баландин И.П./ \_\_\_\_\_  
Борисова Л.Н./ \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном 1/23

Баландина Г.А./ \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)  
микрорайона 1/06 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«\_\_\_» \_\_\_ 2017 \_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/\_\_\_ (координационного совета)

1. Чебацко Наталья Петровна
2. Денис Тимур Михайлович
3. Шишелева Светлана Васильевна
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: \_\_\_\_\_

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда и участка по адресу ул. Никитинская д. 56.

Выводы:

Замечания, предложения: Замечаний нет.

Уполномоченные члены ОСМ 1/06

Чебацко Н.П. НП  
Денис Т.М. ДТ  
Шишелева С.В. ШВ  
Букдорова О.А. БА

Управляющий микрорайоном 1/06

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/04 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«\_\_\_»\_\_\_2017 \_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/04 (координационного совета)

1. Завьярочкина Зейнаб Исхаковна
2. Левченко Наталья Геннадьевна
3. Думакова Ирина Григорьевна
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Толованова Марина Евгеньевна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Визитные работы по ремонту внутри  
квартирного проезда по адресу улица  
Крышаренцевская, 149

Выводы: Работы выполнены в полном  
объеме.

Замечания, предложения: Замечаний и предложений не

Уполномоченные члены ОСМ 1/04

Зав | Завьярочкина З.И.  
Лев | Левченко Н.Г.  
Дума | Думакова И.Г.  
Толо | Толованова М.Е.

Управляющий микрорайоном 1/04

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/04 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« \_\_\_ » \_\_\_ 2017 \_\_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 104 (координационного совета)

1. Завгородняя Зейнаб Исхаковна
2. Левченко Наталья Геннадьевна
3. Булакова Ирина Григорьевна
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Тимофанов Марина Викторовна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по ремонту  
внутриквартального проезда по улице  
Фрунзенской, 29

Выводы: Работы выполнены в полном  
объёме

Замечания, предложения: Замечаний и предложений нет

Уполномоченные члены ОСМ 1/04

Зав | Завгородняя З.И.  
Лев | Левченко Н.Г.  
Була | Булакова И.Г.

Управляющий микрорайоном 1/04

Тимофанов | Тимофанова М.В.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)  
микрорайона 1/33 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
г. Самара «\_\_»\_\_ 2017 \_\_ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/ (координационного совета)

1. Маслюшина Н.В.
2. Лыткина С.В.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Управляющий микрорайоном: Губоварова И.И.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

ул. Мориса Марца 14 -  
Выполнение работ по ремонту  
внутриквартального проезда

Выводы:

Работы выполняются в срок, в полном объеме

Замечания, предложения:

Уполномоченные члены ОСМ 1/33

Маслюшина Н.В. | Маслюшина Н.В.  
Лыткина С.В. | Лыткина С.В.

Управляющий микрорайоном 1/33

Губоварова И.И. | Губоварова И.И.

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Глава Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа

Самара

В.В. Тюнин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по приемке работ на соответствие условиям контракта

Место выполнения работ	Железнодорожный внутригородской район г.о. Самара
Дата составления заключения	«13» июля 2018 г.
Муниципальный контракт	от «26» марта 2018г. № 0142300048518000243-0768978-01
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Исполнитель	ООО «ВМ Групп»
Заказчик	Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Комиссия по приёмке работ в составе:

Председатель	Фомиченко Д.А. заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Заместителя председателя	Анцева О.В. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству;
Членов комиссии:	Кирьякова Л.Г. Главный специалист сектора контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, обращения граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;  Тершин А.С. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;  Герасимова М.В. главный бухгалтер бухгалтерии МКУ «Центр обеспечения»

В период с «22» июня 2018 по «16» июля 2018г провела приемку выполненных Подрядчиком работ по ремонту внутриквартальных проездов дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:

1. ул. Киевская,10;
2. ул. Партизанская ,78Б.

Предоставленные Подрядчиком отчетные документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах, счет/счет-фактура, копия журнала производства работ, акты скрытых работ, отчет по выполнению работ по форме согласно Приложению № 3 Контракта, сертификаты соответствия на используемые материалы) содержат сведения о фактически выполненных работах по муниципальному контракту от 26.03.2018г. № 0142300048518000243-0768978-01

Заключение комиссии:

По результатам анализа представленных Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ, принимая во внимание Заключение по строительному контролю ССК «МОНОЛИТ» от 06.07.2018г. комиссия пришла к выводу:

Предъявленные к приемке результаты работ соответствуют условиям муниципального контракта. Представленные Подрядчиком отчетные документы подлежат подписанию.

Подписи:

Председатель

Заместитель председателя

Члены Комиссии

:



Д.А. Фомиченко

Анцева О.В.

Кирыякова Л.Г.

Терешин А.С.

Герасимова М.В.